



211108343007



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

型式试验报告

新申请 变更 其他:

申请编号: 20220805000244



产品名称: 配电箱

型 号: JXF

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



型式试验报告

申请编号: 20220805000244 样品名称: 配电箱 型号: JXF 商标: / 样品数量: 1台+样件 样品来源: 企业送样 样品生产序号: 202208001 收样日期: 2022-08-08 完成日期: 2022-08-22	生产者: 上海琨樾电气有限公司 生产者地址: 上海市嘉定区沪宜公路 5374 号 11 幢 生产企业: 上海琨樾电气有限公司 生产企业地址: 上海市嘉定区沪宜公路 5374 号 11 幢
试验依据标准: GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第3部分: 由一般人员操作的配电板 (DBO)》	
试验结论: 安全型式试验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 型号: JXF 额定工作电压 (Ue): 400V、230V 额定绝缘电压 (Ui): 400V 频率 (fn): 50Hz 主母线额定电流 (InA): 250A~10A 主母线额定短时耐受电流 (Icw): 6kA 户内型/户外型: 户内型 外壳防护等级: IP44、IP34D、IP42、IP41、IP40、IP30-操作面 IP20C	
主检: 盛贇峰 签名:  日期: 2022-08-22	
审核: 袁萍平 签名:  日期: 2022-08-22	
签发: 马琳 签名:  日期: 2022-08-22	
备注	送试样品: JXF InA: 250A; Icw: 6kA; Ue: 400V; Ui: 400V; 50Hz; IP44-操作面 IP20C; 户内型。 备注: 1、本单元系列配电箱的电压等级有: 400V、230V, 当电压等级改变时, 产品结构与送试样机相同, 所用关键元器件的额定电压等级应不低于实际送试样机的电压等级。 2、本单元系列配电箱的外壳防护等级有: IP44、IP34D、IP42、IP41、IP40、IP30-操作面 IP20C, 当外壳防护等级改变时, 防护等级标识为 IP34D、IP42、IP41、IP40、IP30-操作面 IP20C 的产品, 其箱体结构设计与送试产品 (IP 防护等级为 IP44-操作面 IP20C) 一致。 3、生产企业地址信息以及安全件信息由企业提供, 实验室对此真实性不承担责任。

产品描述及说明

1. 产品构成的描述及结构特点 (结构概要说明):

产品的主要组成部件 JXF 型配电箱由箱体、塑料外壳式断路器、小型断路器、剩余电流动作断路器、交流接触器、热过载继电器、绝缘导线、主开关进出母线(三相汇流排)、N 母、PE 母线、绝缘子等组成。

1.1 样机型号及名称

JXF 配电箱


1.2 提供图纸及编号:

样机装配图:

JXF-001

样机主电路图 (说明元件型号、规格、连接母线与电缆牌号规格)

JXF-002 (示意图如下)



1.3 样机主要结构数据:

1.3.1 开关电器及元件 (材料名称、型号规格、生产厂):

序号	元件名称	型号规格	数量	生产者 (制造商) (相应认证结果编号或检验报告编号)
1	塑料外壳式 断路器	WCM1-400M/3300 250A I _{cs} : 42kA; I _{cu} : 65kA	1	浙江西屋电气股份有限公司 2020970307008981
		WSB9-125H/3P 100A I _{cs} : 7.5kA; I _{cu} : 10kA	2	浙江西屋电气股份有限公司 2020970307008874
2	小型断路器	WSB9-80H/3P C63 I _{cn} : 10kA; I _{cs} : 7.5kA	1	浙江西屋电气股份有限公司 2020970307008841
		WSB9-80H/1P C63 I _{cn} : 10kA; I _{cs} : 7.5kA	3	
		WSB9-80H/1P C40 I _{cn} : 10kA; I _{cs} : 7.5kA	5	
3	剩余电流动 作断路器	NXBLE-63/1P+N C40 I _{cn} =I _{cs} : 6kA	1	浙江正泰电器股份有限公司 2020980307001652
4	交流接触器	CJX2-8011	1	制造商: 人民电器集团有限公司 生产厂: 浙江人民电器有限公司 2020980304001205
5	热过载继电 器	JR36-63	1	制造商: 人民电器集团有限公司 生产厂: 浙江人民电器有限公司 2020980309000342
6	箱体	冷轧钢材; 厚: 1.5mm	1	杭州鸿雁电力电气有限公司 检验报告编号: 2016335015

产品描述及说明

1.3.2 母线与绝缘导线（材料名称、型号规格、生产厂）：

序号	元件名称	材料名称	型号规格	生产者（制造商） （相应认证结果编号或检验报告编号）
1	主开关进出母线 （三相汇流排）	TMY	5mm×30mm	浙江力博实业股份有限公司 试验报告编号：CT22-01931
2	N 母线、PE 母线		5mm×30mm	
3	聚氯乙烯绝缘导线	BVR	2.5mm ² 、35mm ²	浦大电缆集团有限公司 证书号：2003010105037487
		BV	10mm ²	

1.3.3 绝缘支撑件及有关连接件（材料名称、型号规格、生产厂）：

序号	元件名称	材料名称	型号规格	生产者（制造商） （相应认证结果编号或检验报告编号）
1	绝缘子	DMC	φ 30mm×30mm	海坦机电科技有限公司

1.3.4 样机结构特点：

样机结构特点描述：JXF 型配电箱箱体采用 1.5mm 厚冷轧钢板折边焊接而成。箱体设有内外门，关上箱盖，全部电器元件封闭于箱内，门上有密封条和防水凹槽，外壳防护等级为 IP44。操作面防护等级为 IP20C。出线单元使用标准导轨安装。塑料外壳式断路器出线端装有汇流母线，铜母线表面未作处理，为裸铜。样机进线方式为左侧上进线、下出线。

辅助电路绝缘导线布线方式：用绕线管将绝缘导线束 扎带固定 行线槽固定 不适用

样机操作方式：手动操作

样机安装方式：固定安装 移动式 嵌入式 悬挂式

样机安装场所：户内 户外

样机接线方式：固定连接

样机壳体材料：冷轧钢材；厚：1.5mm

样机外形尺寸：高：800mm × 宽：600mm × 深：220mm

保护接地措施：箱内设有 TMY-5mm×30mm 的 PE 母线作为接地母线，门与箱体用 BVR-2.5 mm² 黄绿双色线导线连接，有接地标志，整个箱体结构形成了连续的保护电路。

主接地螺钉：M8 铁质镀锌

防 腐 蚀：金属外壳表面环氧粉末静电喷涂，箱内所有金属零部件具有防腐蚀能力(镀锌)。

母线绝缘支撑件之间最大距离：180mm (N 母线垂直方向)

样机的最大质量：47kg/台

样机提升结构：布带固定

样机提升方式：单台提升

产 品 描 述 及 说 明

2.主要技术参数: (如不适用项用 “/” 表示)

额定工作电压 Ue (V):	400V
额定频率 fn(Hz):	50Hz
额定绝缘电压 Ui (V):	400V
额定冲击耐受电压 Uimp (kV):	4kV
配电板类型:	A 型 <input type="checkbox"/> B 型 <input checked="" type="checkbox"/>
过电压类别:	I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input checked="" type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/>
材料组别:	I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> IIIa <input checked="" type="checkbox"/>
污染等级:	3 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/>
电气间隙:	≥ 5.5mm
爬电距离:	≥ 6.3mm
成套设备的额定电流 (InA):	250A
温升验证方法:	方法 a <input checked="" type="checkbox"/> 方法 b <input type="checkbox"/> 方法 c <input type="checkbox"/>
母线的额定电流和额定短路耐受电流和额定峰值耐受电流:	250A, 6kA/10.2kA
主开关的分断能力:	65kA
主开关的额定电流、额定极限短路分断能力 (Icu)、额定运行短路分断能力 (Ics) 和额定短时耐受电流 (Icw) (如有):	In: 250A; Icu: 65kA; Ics: 42kA
出线回路数:	12 回路
各出线回路的额定电流 (Inc) 和额定限制短路电流 (Icc):	C1~C2 回路: Inc: 60A(3P)、Icc: 6kA; C3 回路: Inc: 40A(3P)、Icc: 6kA; C4~C6 回路: Inc: 40A(1P)、Icc: 6kA; C7~C11 回路: Inc: 25A(1P)、Icc: 6kA; C12 回路: Inc: 25A(1P+N)、Icc: 6kA
外壳防护等级:	IP44-操作面 IP20C
机械碰撞等级:	户内: IK05 <input checked="" type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/> 户外: IK07 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>
额定分散系数:	1.0
触电保护类别:	I 类 <input checked="" type="checkbox"/> II 类 <input type="checkbox"/> III 类 <input type="checkbox"/>
EMC 环境:	环境 A <input type="checkbox"/> 环境 B <input checked="" type="checkbox"/>
绝缘材料的名称及耐热等级:	绝缘子, DMC 料; 耐热等级: E 级

产品描述及说明

3. 系列的描述和型号的解释:

3.1 产品系列描述:

- a) 本单元系列成套设备额定电流等级有：250A、225A、200A、180A、160A、140A、125A、100A、80A、63A、60A、50A、40A、32A、25A、20A、16A、12A、10A；
- b) 本单元系列主母线额定短路耐受电流和额定峰值耐受电流为：6kA/10.2kA；
- c) 本单元系列额定电压有：400V、230V；
- d) 本单元系列外壳防护等级：IP44、IP34D、IP42、IP41、IP40、IP30-操作面 IP20C；
- e) 本单元系列配电箱所覆盖的最大回路数为：/
- f) 本单元系列主进线开关类型：塑料外壳式断路器
- g) 本单元系列产品的结构，母排形式与送试样品相同
- h) 主母线截面根据进线电流按下表选取：

电流等级 (A)	250	225	200	180	160	140	125	100	80
主开关出线母线 (三相汇流排规格) TMY- (mm×mm)	5×30	4×30	5×20	5×20	5×20	3×20	3×20	3×15	3×15
N 母线规格 TMY- (mm×mm)	5×30	4×30	5×20	5×20	5×20	3×20	3×20	3×15	3×15
PE 母线规格 TMY- (mm×mm)	5×30	4×30	5×20	5×20	5×20	3×20	3×20	3×15	3×15
绝缘导线 (BV、BVR) (mm ²)	120	95	95	95	70	50	50	35	25
电流等级 (A)	63、60	50	40	32	25	20	16	12	10
主开关出线母线 (三相汇流排规格) TMY- (mm×mm)	/								
N 母线规格 TMY- (mm×mm)	3×10	3×10	3×10	3×10	3×10	3×10	3×10	3×10	3×10
PE 母线规格 TMY- (mm×mm)	3×10	3×10	3×10	3×10	3×10	3×10	3×10	3×10	3×10
绝缘导线 (BV、BVR) (mm ²)	16	10	10	6	4	2.5	2.5	2.5	2.5

i) 绝缘支撑件规格、材料名称按下表选取:

绝缘支撑件规格	与母线规格相匹配
材料名称	DMC 料

j) 壳体外形尺寸按下表选取:

外形尺寸 (高×宽×深) (mm×mm×mm)	高	宽	深
	800	600	220
	300~1500	200~1300	90~400

产品描述及说明

3.2 型号的解释:

JXF

└─── 配电箱

4.特殊结构说明（如有需要）:

备注：1、本单元系列配电箱的电压等级有：400V、230V，当电压等级改变时，产品结构与送试样机相同，所用关键元器件的额定电压等级应不低于实际送试样机的电压等级。

2、本单元系列配电箱的外壳防护等级有：IP44、IP34D、IP42、IP41、IP40、IP30-操作面 IP20C，当外壳防护等级改变时，防护等级标识为 IP34D、IP42、IP41、IP40、IP30-操作面 IP20C 的产品，其箱体结构设计及送试产品（IP 防护等级为 IP44-操作面 IP20C）一致。

5.产品认证情况:

无

产品描述及说明

6. 关键元器件和材料一览表：

序号	元/部件名称	元/部件材料名称	型号规格/牌号	生产者(制造商)
1	断路器	塑料外壳式断路器	WCM1、WSB9、AM1、DZ118、WCM4、WCM1(WCM30)、DZ20J(DZ20Y)、WCM5、WCM8(WCM30)、WCM3系列	浙江西屋电气股份有限公司 2020970307008981 2020970307008874
			SJLM1系列	常州森源开关有限公司
			CSDM1系列	诚硕电气有限公司
			RDX2、RDM108、RDM1、RDM10、RDM6N、RDM11N、DZ20、RDM1E系列	制造商：人民电器集团有限公司 生产厂：浙江人民电器有限公司
			NXB、DZ158、CB、DZ158S、DZ15、NB7S、DZ108、NM1、DZ20、NM10、DZ948、DZ253、NM7、NM6、NM8、NM6S、NM8S、NXM系列	浙江正泰电器股份有限公司
			CDB2S、CDB2、DZ108、DZ15、CDB6H、CDB9、DZ47、CDB6i、CDBH、CDM1、CDM6e、CDM6s、DZ20、CDM10、CDM3系列	德力西电气有限公司
			DZ47、DZ15、DZ108、HUM1、HUM8D、DZ20、HUM8、HUM10系列	环宇高科有限公司
			DZ12、DZ15、DZ108、DZ20、CFM12、CFM10、CFM1系列	华通机电股份有限公司
			HSM8、HSM2、HSM2E、HSM1z、DZ20、HSM1、HSM3系列	杭州之江开关股份有限公司
			THB1、DZ47、DZ518、TGB1、DZ15、DZ208、DZ108、TGM3、TGM1、TGM1Z、THM2L、TGM53、TGM3、TGM6、DZ20、TGM10系列	浙江天正电气股份有限公司
			DZ15、DZ108、YCB1、YCM1、DZ20、YCM11(YCM1)、SE系列	长城电器集团有限公司
			CH2、CM2、CM2Z、CM5Z、CM3、CM1E、CM5、CM1、CM1z系列	常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂)
			NDB2T、NDB2ZB、NDB6、NDM1T、NDB3、NDM1、NDM3、NDM5E、NDM5Z、NDM5、NDM3E、NDM3Z、NDM2E、NDM2、NDM2ZB系列	上海良信电器股份有限公司
			RMC1、RMM2、RMM1、RMM3D、RMM3系列	上海电器股份有限公司人民电器厂
			GSB1、GSB2、GSB1Z、DZX2(DZX4)、GSM8、GSM1、DZ20Y/J系列	天水二一三电器有限公司
			HM45、HM3S、HM60S、HM3B(HM3S、HM3H)、DZ20、HM3L、HM3系列	上海精益电器厂有限公司
			NSC、EasyPact CVS、EZD、Compact NSX(NSU)、CVS、Compact NS、Compact NSE、EZC、CSU、Compact NSD(NSC)系列	施耐德(北京)中低压电器有限公司
			Reflex iC、C65L(C65H)、NG125L(NG125H)、iC65L、OSMC65H系列	施耐德电气低压(天津)有限公司
			3VS、3RV、3VL系列	苏州西门子电器有限公司
			5SJ系列	上海西门子线路保护系统有限公司
T、A、S、Tmax T、Sim系列	ABB新会低压开关有限公司			
CKM33、CKM55、CKM33Z系列	江苏凯隆电器有限公司			
KFM2E、KFM2Z、KFM2、KFM3E、KFM1、KFM3系列	江苏大全凯帆电器股份有限公司			
TIM1H(S,N)、TIM1S(N)系列	罗格朗低压电器(无锡)有限公司			
MDXM1系列	江苏麦迪迅电气有限公司			
TM30S、TM30SP、TM31、TM30H、TM40、TM60S、TM60H系列	天津市百利电气有限公司			

产品描述及说明

6. 关键元器件和材料一览表:

序号	元/部件名称	元/部件材料名称	型号规格/牌号	生产者(制造商)
1	断路器	小型断路器	WSB9、WSB9S、DZ47、WSB7、WSB5、WSB2(DZ30)系列	浙江西屋电气股份有限公司 2020970307008841
			RDX2、RDX16、RDB2、RDB67、RDX6、RDX65、DZ47、RDX30系列	制造商：人民电器集团有限公司 生产厂：浙江人民电器有限公司
			DZ158、NB7S、DZ47、NB1Z、NB1、DZ267、CB、NB1S、NB7、NB47S、NBH8、NXB系列	浙江正泰电器股份有限公司
			CDB9S、CDB9GQ、DZ47、CDB9N、CDB9H、CDB6p、CDB6s、CDB3、CDB7H(CDB7)、CDB7DC、CDB7N、DZ47s系列	德力西电气有限公司
			TGB1、TGM30、THB1S、DZ47、TGB3、TGB2、TGBZ、TGB1N系列	浙江天正电气股份有限公司
			HUM18、HUM17、DZ47、H8B系列	环宇高科有限公司
			HSM9、HSM8、HSM8N系列	杭州之江开关股份有限公司
			CH1、CH2系列	常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂)
			RMC2、RMC1、RMC1B系列	上海电器股份有限公司人民电器厂
			SH、S(SH)系列	北京ABB低压电器有限公司
			EA9AH、OSMC32、C120H(C120L)、IC65、LS8、EA9AN、EA9A、OSMC32N、iC65N-K系列	施耐德电气低压(天津)有限公司
			DPNN(DPNH)、DPNa、MGNEA9A45、iDPNN(iDPNH、iDPNa、iDPNa-K)、EA9AN2C系列	上海施耐德低压终端电器有限公司
			5SJ、5SN、5SY系列	上海西门子线路保护系统有限公司
			5SY系列	Siemens AG I BT LV
			SH、S、R系列	ABB Stotz-Kontakt GmbH
			THB2、THB1、THB系列	浙江天正智能电器有限公司
			SC65N、FC65N系列	施耐德低压终端成套设备(深圳)有限公司
			LS8DPN、EZ7DPN、EZ7WG系列	施耐德电气(中国)有限公司
			DZX2、GSB2、GSB1系列	天水二一三电器有限公司
			DPNa、iDPNN、iDPNH、iDPNa、iDPNa-K、DPNN、EA9A65、MGNEA9A45系列	上海施耐德低压终端电器有限公司
			LS8、LS8DPN系列	宁波施耐德配电电器制造有限公司 申请人：施耐德(重庆)电工有限公司
			EZ7系列	宁波施耐德配电电器制造有限公司 申请人：施耐德电气(中国)有限公司
			CDB6系列	宁波施耐德配电电器制造有限公司 申请人：德力西电气有限公司
FAN2、FAZ2、FAN、AZ100、FANT、FAZC、FAZC3、FAZC4、FAZC6、FAZC10、FAZC16、FAZC20、FAZ50T系列	沈阳金钟宏特电器有限公司			

产品描述及说明

6. 关键元器件和材料一览表：

序号	元/部件名称	元/部件材料名称	型号规格/牌号	生产者（制造商）
1	断路器	小型断路器	BM、BM7、BM、BMN 系列	北京明日电器设备有限责任公司
			GM63、GMX100NT、GM5、GPN、G65 系列	北京人民电器厂有限公司
			GFB1、GFB1N 系列	杭州申发电气有限公司
			KFB1、KFB3、KFD、KFD1 系列	江苏大全凯帆电器股份有限公司
			HMC、HMD、HLF、HMF、ND、NC、NB、MD、MDU、MN、MY、MB、MC、MCU、MJ7 系列	海格电气(惠州)有限公司
			Ex9BN、Ex9BV、Ex9PN、Ex9BH 系列	上海诺雅克电气有限公司
			5SJ、5SL、5SN、5SY 系列	上海西门子线路保护系统有限公司
			NDB1、NDB2、NDM1 系列	上海良信电器股份有限公司
			TM31 系列	天津市百利电气有限公司
			S 系列	ABB Switzerland Ltd, Low Voltage Products
			SN 系列	ABB S.p.A.
			NDB2、RMC2、RMC、NDB1 系列	上海良信电器股份有限公司
		剩余电流动作断路器	NXBLE、DZ47LG、DZ267LE (DZ267LG)、NB1LE (NB1LG)、NB7LE、NBH8LE、DZ47LE、NB47LE、NB1L、NB1LE 系列	浙江正泰电器股份有限公司 2020980307001652
			DZ47LE、WSB9LE、WSB1L(DZ47LE)、WSB2L(DZ30LE)、WSB5L、WSB7L 系列	浙江西屋电气股份有限公司
			DZ47LE、RDX6LE、RDX30LE、RDX65LE 系列	制造商：人民电器集团有限公司 生产厂：浙江人民电器有限公司
			HSM9L、HSM8L、HSM8NL 系列	杭州之江开关股份有限公司
			CDB9LE、DZ47LE (DZ47LET)、CDB6pLE、CDB6v32、CDB6v63、CDB3LE、CDB7LE、CDB7NLE、DZ47sLE 系列	德力西电气有限公司
			CH1L、CH2L 系列	常熟开关制造有限公司 (原常熟开关厂)
			RMC1L、RMC1BL、RMC2L 系列	上海电器股份有限公司人民电器厂
			DDA、GSH、GS、DS 系列	北京 ABB 低压电器有限公司
			Vigi C120、Vigi C65 系列	施耐德电气低压(天津)有限公司
			iDPNa Vigi ELE、EA9R、Vigi iDPN、DPNa vigi (DPNa vigi-K、MGNEA9C、MGNEA9C-K)、Vigi DPN ELE、DPNa Vigi+ (iDPNa Vigi+)、Vigi iDPN ELE、Vigi iC65 ELE、Vigi DPN ELM、Vigi iC65 ELM、EA9C65 系列	上海施耐德低压终端电器有限公司
			TGB3LE、DZ47LE (DZ47LG)、DZ47LE、TGB1LE、TGM30L、TGM1L、TGB1NLE、THB1L、THB1LE 系列	浙江天正电气股份有限公司
			5SM9 (5SU9)、5SV9 系列	上海西门子线路保护系统有限公司
			DDA、GSH、GS、DS 系列	北京 ABB 低压电器有限公司
			Vigi C65、Vigi C120 系列	施耐德电气低压(天津)有限公司
			LS8RCBO、LS8Vigi 系列	施耐德(重庆)电工有限公司
			GFB1N、GFB1NL、GFB1LE 系列	杭州申发电气有限公司

产品描述及说明

6. 关键元器件和材料一览表:

序号	元/部件名称	元/部件材料名称	型号规格/牌号	生产者(制造商)
1	断路器	剩余电流动作断路器	KFB3L、KFB1L、KFD1L、KFD3L 系列	江苏大金凯帆电器股份有限公司
			FAN-E、FAZ-L、FAN2E、FAZ2L、FANT-E、FAZ40T-L 系列	沈阳金钟宏特电器有限公司
			GPNVG(GMN20LE)、VG65 系列	北京人民电器厂有限公司
			BM-50L、BMN-40L、BMN-32L、BM71L、BM7L 系列	北京明日电器设备有限责任公司
			BD140E、BD240E、BD340E、BD440E、A.4..E、A.4..G、A.6..E、A.6..G、ADU6..E、ADU6..G 系列	海格电气(惠州)有限公司
			AD、ADU、AC、BD、A 系列	惠州海格电气有限公司
			Ex9PLE、Ex9LE、Ex9BVLE、Ex9NLE 系列	上海诺雅克电气有限公司
			5SV、5SM、5SU 系列	上海西门子线路保护系统有限公司
			DZ47LE、RNC1L、DZ30LE、RNC1BL 系列	上海人民电器开关厂集团有限公司
			TM31L、TM31LG 系列	天津市百利电气有限公司
			DS、GSN 系列	ABB S.p.A.
			FS 系列	ABB Switzerland Ltd CMC Low Voltage Products
			TM31L、TM31LG 系列	天津市百利电气有限公司
			NDB1L、NDB1AL、NDB1CL、NDL6M、NDB2LE、NDB6LM 系列	上海良信电器股份有限公司
			THB1LE、NDT、BRX2、THB1LE、THB1L 系列	浙江天正智能电器有限公司
			FC65LE、SC65LE 系列	施耐德低压终端成套设备(深圳)有限公司
			2	交流接触器
CJ12、HUC1(CJ48)、CJX8、CJX1、CJ40、CJX2、CJ20、CJ19、HUC10(CJT1)、H8C、CJX、HUC 系列	环宇高科有限公司			
UA16、UA26、AF50、AF63、AF75、AF400、AF460、AF580、AF750、AF 系列	ABB 新会低压开关有限公司			
GSC1、CJX4、GSC3、GSC2、PTG403011、GSC4 系列	天水二一三电器有限公司			
SC、CK3 系列	常熟富士电机有限公司			
3RT、3TB 系列	苏州西门子电器有限公司			
RMK、B、CJ20、CJ40 系列	上海电器股份有限公司人民电器厂			
TJ40、TJ40D 系列	天津市百利电气有限公司			
NDC1N、NDC1、NDK1、NDC2 系列	上海良信电器股份有限公司			
HSC1 系列	杭州之江开关股份有限公司			
CJX1、NC9、CJT1、NC100、NC7、NC2、NC8、CJX2(NC1)、CJ20、CJ12、NC3、NCK5、NCK3、CJX1F、CJ40、NC6、CKJ5、NC11、NCX1、CJ19、NCH8、NXC 系列	浙江正泰电器股份有限公司			
CDC8、CJX1、CKJ5、CJ20、CJX2、CDC6、CJ12、CDC1、CJ40、CDC9、CDC10、CJX2s 系列	德力西电气有限公司			
DZX2、GSB2L、GSL1 系列	天水二一三电器有限公司			

产品描述及说明

6. 关键元器件和材料一览表:

序号	元/部件名称	元/部件材料名称	型号规格/牌号	生产者(制造商)
2	交流接触器	交流接触器	CJX1、CJ12、CJ40、CJX8、CJ16(19)、CJ20、CJX2、CJT1、TGCA3、THC1、TGC5、TGC2、CJX2F、CJX1、TGC、CJX 系列	浙江天正电气股份有限公司
			CJX1、CJ12、CJ20、CJX8、CJX2、CJT1、CJ19C 系列	长城电器集团有限公司
			CK3 系列	常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂)
			NDC1、NDC3、NDC2、NDK1 系列	上海良信电器股份有限公司
			CJ40、B、CJ20、RMK 系列	上海电器股份有限公司人民电器厂
			LC、LC1D、LC1R、LC1E、LC1 系列	上海施耐德工业控制有限公司
			3RT、3TF(3TS、3TD)、3TB 系列	苏州西门子电器有限公司
			AF、UA、A、AS 系列	ABB 新会低压开关有限公司
3	热过载继电器	热过载继电器	JR36、JRS1、JR20、JRS8、JRS2、RDR6(RDJ2)系列	制造商: 人民电器集团有限公司 生产厂: 浙江人民电器有限公司 2020980309000342
			JRS1、NR4、JR36、NR3、NR8、NR2、NRE8、GRE、GRT、NR、JRS、JR、NXR 系列	浙江正泰电器股份有限公司
			LRD、LRE、LRD3 系列	上海施耐德工业控制有限公司
			E45DU、EF45、E16DU、E80DU、EF、TF65、E140DU、TF96 系列	ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
			AOR04、3US、AOR03、AOR02、AOR01、3RU 系列	苏州西门子电器有限公司
			CJR3、TK 系列	常熟富士电机有限公司
			JRS4、GSR3 系列	天水二一三电器有限公司
			T 系列	上海电器股份有限公司人民电器厂
			TR40、TR40D 系列	天津市百利电气有限公司
			NDR2、193-EX、NDR1 系列	上海良信电器股份有限公司
			JRS1D、CDR6、JRS2、JR36、CDR2、JR20、JRS1 系列	德力西电气有限公司
			JRS2、JR20、JR29、JRS1、JR36 系列	环宇高科有限公司
			JR29、JR28、JRS1、JR20、JR36B 系列	华通机电股份有限公司
			JRS2、JR20、JRS1、TGR1、JR28、TGR36、THR1 系列	浙江天正电气股份有限公司
			JRS8、JR20、JRS2、JR28、JR36 系列	长城电器集团有限公司
			CJR3 系列	常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂)
			3UA、3US、3RU 系列	苏州西门子电器有限公司
			T、TA、TF 系列	ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
			LRD、LR 系列	上海施耐德工业控制有限公司
			3RU、3RB 系列	Siemens AG, I IA CE

产品描述及说明

6. 关键元器件和材料一览表:

序号	元/部件名称	元/部件材料名称	型号规格/牌号	生产者(制造商)
4	母线	铜母线	TMY 系列	浙江力博实业股份有限公司 检验报告编号: CT22-01931
				杭州杭申铜业有限公司 浙江创新铜业有限公司 上海半径电力铜材有限公司 苏州兴吴铜业有限公司
5	绝缘导线	绝缘导线	BV、BVR、YJV 系列	浦大电缆集团有限公司 证书号: 2003010105037487
				人民电器集团上海有限公司 浙江正泰电缆有限公司 上海德力西集团有限公司 浙江通阳线缆有限公司 申请人: 中国上海人民电缆集团有限公司 生产厂: 台州市路桥江洋电线厂 申请人: 浙江兴乐电缆集团有限公司 生产厂: 兴乐电缆有限公司
6	绝缘支撑件	绝缘子	DMC 料	海坦机电科技有限公司 乐清市海坦配电柜附件有限公司 温州豪德盛企业有限公司 温州市龙源电器有限公司 温州市海坦磁力电器有限公司 温州市海坦电力成套设备有限公司 乐清市诺亚电器有限公司 乐清市海坦华源成套设备配件厂 浙江海坦自动化设备有限公司 浙江一南电气有限公司 浙江华崇电气有限公司 宁波市海曙兴达电器成套配件厂 默颺电气有限公司
7	箱体	冷轧钢板	厚: 1.5mm	杭州鸿雁电力电气有限公司 检验报告编号: 2016335015
				杭州红箭电器制造有限公司 瑞安市瑞龙电器有限公司 台州市三峰成套电器有限公司 鲁西工业装备有限公司 青铜峡市佳瑞电器有限责任公司 宁夏永鑫达电气设备安装有限公司 西安骄阳电气设备有限公司 陕西容大华美电气有限责任公司 陕西万电电气制造有限公司

注:

- 1.安全件如涉及一个以上的生产者(即制造商),则填写在第一位的为型式试验样品提供安全件的生产者(即制造商);
- 2.以上元器件或材料若属于国家 CCC 目录范围则须取得 CCC 认证或完成 CCC 自我声明;适用时也可按照有关要求随整机测试;元器件和材料的各项技术参数、性能指标不能低于通过型式试验样品的相应配置。
- 3.以上元件或材料若不属于国家 CCC 目录范围,则应具有有效的检验报告或可接受的认证结果。
- 4.上述 1.3.1、1.3.2 和 1.3.3 中“相应认证结果编号或检验报告编号”,依据元器件和材料的适用情形,填写相应适用的 CCC 认证证书编号、CCC 自我声明编号或检验报告编号。

样品照片

7. 产品外形照片(包括外形、内部结构、材料和部件及铭牌四类照片):


外形:



内部结构:



铭牌:



样品照片

7. 产品外形照片(包括外形、内部结构、材料和部件及铭牌四类照片):

主开关进出母线尺寸:



主开关及其铭牌:



材料和部件:



EMC 试验布置图/被测设备的连接图

8. EMC 试验布置图/被测设备的连接图:

不适用

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判 定
		#01	
11.10	<p>布线、操作性能和功能</p> <p>根据成套设备的复杂程度,可能有必要检查布线,并进行电气功能试验。试验程序和试验次数取决于成套设备是否包含复杂联锁装置和程序控制装置等。</p> <p>1.对机械操作元件、联锁、锁扣等部件的有效性进行检查。</p> <p>2.检查导线和电缆的布置是否正确。</p> <p>3、外接导线端子</p> <p>中性导体截面积的测量值: $\geq 75\text{mm}^2$</p> <p>中性导体端子允许连接铜导线的截面积测量值: \geq / mm^2</p> <p>中性导体端子的数量: ≥ 13 个</p> <p>保护导体端子的数量: ≥ 13 个</p> <p>中性导体端子和保护导体端子的位置:</p> <p>中性导体端子和保护导体端子标志:</p> <p>保护导体截面积的测量值: $\geq 75\text{mm}^2$</p> <p>4.检查连接,特别是螺钉连接是否接触好。</p> <p>5.检查铭牌和标志是否完整,以及成套设备是否与其相符。</p> <p>6.检查成套设备与制造厂提供的电路,接线图和技术数据是否相符。</p> <p>7.通电操作试验,按设备的电气原理图要求进行模拟动作试验,试验结果应符合设计要求。</p> <p>8 铭牌</p> <p>成套设备制造商应为每台成套设备配置一个或数个铭牌,铭牌应坚固、耐久,其位置应该是在成套设备安装好并投入运行时易于看到的地方。</p> <p>成套设备的下列信息应在铭牌上标出:</p> <p>成套设备制造商的名称或商标;</p> <p>型号或标志号,或其他标识,据此可以从成套设备制造商获得相关的资料;</p> <p>成套设备的额定电流 I_n 和防护等级;</p> <p>鉴别生产日期的方式;</p> <p>GB/T 7251.3。</p> <p>注:可以在铭牌上给出成套设备相关标准的附加信息.</p>	<p>符合要求</p> <p>符合要求</p> <p>TMY-5mm × 30mm</p> <p>由成套设备制造商与用户签订专门的协议</p> <p>17</p> <p>17</p> <p>置于柜体顶部</p> <p>N PE</p> <p>TMY-5mm × 30mm</p> <p>符合要求</p> <p>符合要求</p> <p>符合要求</p> <p>符合要求</p> <p>符合要求</p> <p>见本报告第 13 页铭牌照片</p> <p>上海琨樾电气有限公司</p> <p>JXF</p> <p>250A; IP44-操作面 IP20C</p> <p>2022-08</p> <p>GB/T 7251.3-2017</p>	P

条款	检验项目及检验要求				测量或观察结果		判定	
					#02			
10.2.2	耐腐蚀性				样品 (外壳、门锁、铰链、紧固件) 24.8℃~40.4℃ 91%~98% 24h 6d 144h 35.3 7.0 5 24 2 48 符合要求 5min 2h 符合要求		P	
10.2.2.2	成套设备含铁的金属外壳及内部和外部含铁金属部件的代表性样品应进行耐腐蚀性验证。 严酷试验 A: 一户内安装的金属外壳 一户内安装成套设备的外部金属部件 一户内和户外安装的成套设备内部用于机械操作的金属部件。 试样名称及材质: 1) 按照 GB/T 2423.4 中的 Db 进行湿热循环试验。						P	
	检验要求	温度 (°C)	相对湿度 (%)	持续时间 (h)			试验周期	
	升温	25 ± 3 → 40 ± 3	≥ 95	3 ± 0.5			合计 24 h	6
	高温高湿	40 ± 3	93 ± 3	12 ± 0.5				
	降温	40 ± 3 → 25 ± 3	≥ 95	3~6				
	低温高湿	25 ± 3	≥ 95					
	2) 按照 GB/T 2423.17 中的 Ka 进行盐雾试验 试验温度: 35℃ ± 2℃ 溶液 PH 值: 6.5 ~ 7.2 盐溶液浓度: (5 ± 1)% 单个周期试验时间: 24h 试验周期: 2 个 (天) 总共持续时间: 48h							
	试验结果: 试后,应开启水龙头对外壳或样品用水冲洗 5min,用蒸馏水或软化水漂净,甩动或用吹风机除去水珠,然后将试验样品存放在正常使用条件下 2h。 进行目测检查,以确定: 没有明显锈痕、破裂或不超过 ISO4628-3 所允许的 Ril 锈蚀等级的其他损坏。允许保护涂层的损坏 (如对色漆和清漆有疑问,应参考 ISO4628-3 验证,看试样是否符合样品 Ril)。机械完整性没有损坏。密封没有损坏,门、铰链、锁和紧固件工作没有异常。							

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判 定
	<p>可替代方法</p> <p>1: 将具有钢制外壳的代表样机或部件, 在诸如三氯乙烷或精制汽油之类的冷的化学脱脂剂中浸泡 10min, 除去所有的润滑油; 对于小螺旋弹簧和类似物, 以及不可接近的易磨损部件, 一层润滑油可提供足够防锈保护。此类部件仅在对润滑油膜的有效性产生怀疑时进行试验, 且进行试验不应去除原有润滑油。</p> <p>2: 将部件放在温度为 (20 ± 5) °C 的 10%氯化氨水溶液中浸泡 10min;</p> <p>3: 不需烘干, 甩掉所有水滴后, 将部件放置在温度为 (20 ± 5) °C 充满饱和水蒸气的容器里 10min;</p> <p>4: 将部件置于温度为 (100 ± 5) °C 的加热箱中烘干 10min, 并置于室温下 24h 后, 表面应无锈迹(锐利边缘上的锈痕和可擦去的所有黄印可忽略不计)。</p> <p>试验结果:</p> <p>进行目测检查, 以确定: 没有明显锈痕、破裂或不超过 ISO4628-3 所允许的 R11 锈蚀等级的其他损坏。允许保护涂层的损坏 (如对色漆和清漆有疑问, 应参考 ISO4628-3 验证, 看试样是否符合样品 R11)。机械完整性没有损坏。密封没有损坏, 门、铰链、锁和紧固件工作没有异常。</p>		N

条款	检验项目及检验要求	测量或观察结果		判定																					
10.2.2.3	<p>严酷试验 B:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 户外安装的金属外壳 — 户外安装成套设备的外部金属部件 <p>试验由两个完全相同的 12 天周期组成, 每个 12 天周期包括:</p> <p>试样名称及材质:</p> <p>1) 按照 GB/T2423.4 中的 Db 进行湿热循环试验。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>检验要求</th> <th>温度 (°C)</th> <th>相对湿度 (%RH)</th> <th>持续时间 (h)</th> <th>试验周期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>升温</td> <td>25±3→40±3</td> <td>≥95</td> <td>3 ± 0.5</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">合计 24 h 5</td> </tr> <tr> <td>高温高湿</td> <td>40±3</td> <td>93±3</td> <td>12 ± 0.5</td> </tr> <tr> <td>降温</td> <td>40±3→25±3</td> <td>≥95</td> <td>3~6</td> </tr> <tr> <td>低温高湿</td> <td>25±3</td> <td>≥95</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>2) 按照 GB/T2423.17 中的 Ka 进行盐雾试验</p> <p>试验温度: 35°C ± 2°C</p> <p>溶液 PH 值: 6.5 ~ 7.2</p> <p>盐溶液浓度: (5 ± 1)%</p> <p>单个周期试验时间: 24h</p> <p>试验周期: 7 个 (天)</p> <p>总共持续时间: 168h</p> <p>上述试验进行 2 个 12 周期的循环, 共 24 天</p> <p>试验结果:</p> <p>试后,应开启水龙头对外壳或样品用水冲洗 5min,用蒸馏水或软化水漂净,甩动或用吹风机除去水珠,然后将试验样品存放在正常使用条件下 2h。</p> <p>进行目测检查,以确定: 没有明显锈痕、破裂或不超过 ISO4628-3 所允许的 R11 锈蚀等级的其他损坏。允许保护涂层的损坏 (如对色漆和清漆有疑问, 应参考 ISO4628-3 验证, 看试样是否符合样品 R11)。机械完整性没有损坏。密封没有损坏, 门、铰链、锁和紧固件工作没有异常。</p>	检验要求	温度 (°C)	相对湿度 (%RH)	持续时间 (h)	试验周期	升温	25±3→40±3	≥95	3 ± 0.5	合计 24 h 5	高温高湿	40±3	93±3	12 ± 0.5	降温	40±3→25±3	≥95	3~6	低温高湿	25±3	≥95			N
检验要求	温度 (°C)	相对湿度 (%RH)	持续时间 (h)	试验周期																					
升温	25±3→40±3	≥95	3 ± 0.5	合计 24 h 5																					
高温高湿	40±3	93±3	12 ± 0.5																						
降温	40±3→25±3	≥95	3~6																						
低温高湿	25±3	≥95																							

条款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
10.2.3.1	<p>外壳热稳定性验证</p> <p>由绝缘材料制造的外壳的热稳定性应用于干热试验验证, 对于没有技术上的意义, 只用于装饰目的的部件不进行此项试验。</p> <p>试验依据 GB/T2423.2 试验 Bb 进行试验,</p> <p>试样名称及材质:</p> <p>试验温度为 70℃, 自然通风, 持续 168h, 恢复 96h。</p> <p>结果判别: 经正常视力或没有附加放大设备的矫正视力目测外壳或样品, 既没有可见的裂痕, 其材料也没有变为粘性或油脂性 (方法: 在食指裹一块干粗布, 以 5N 力按压样品, 样品上应没有布的痕迹并且外壳或样品的材料没有粘到布上。)</p>		N

条款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#03	
10.2.3.2	<p>绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火的验证</p> <p>验证用于下列部件的材料的适用性</p> <p>a)成套设备的部件上; 或</p> <p>b)从这些部件上提取的部件上。</p> <p>试验应在 a)或 b)部件中最薄的材料上进行。</p> <p>1.用于安装载流部件的部件:</p> <p>绝缘材料名称、型号:</p> <p>样品放置处的温度: +15℃ ~ +35℃</p> <p>相对湿度: 45% ~ 75%</p> <p>放置的时间: ≥24h</p> <p>灼热丝顶部的温度 (960±15) °C</p> <p>持续时间: ta=30 ± 1s</p> <p>起燃时间: ti (s)</p> <p>火焰熄灭时间: te ≤ ta+30s</p> <p>试验结果: 试验样品如果没有燃烧或灼热。或试验样品的火焰或灼热移开灼热丝之后 30s 内熄灭。当使用规定的包装绢纸的铺底层时, 绢纸不应起燃。</p> <p>2.用于嵌入墙内安装在空心墙中的外壳:</p> <p>绝缘材料名称、型号:</p> <p>样品放置处的温度: +15℃ ~ +35℃</p> <p>相对湿度: 45% ~ 75%</p> <p>放置的时间: ≥24h</p> <p>灼热丝顶部的温度 (850±15) °C</p> <p>持续时间: ta=30 ± 1s</p> <p>起燃时间: ti (s)</p> <p>火焰熄灭时间: te ≤ ta+30s</p> <p>试验结果: 试验样品如果没有燃烧或灼热。或试验样品的火焰或灼热移开灼热丝之后 30s 内熄灭。当使用规定的包装绢纸的铺底层时, 绢纸不应起燃。</p> <p>3. 其他部件, 包括需要安装保护导体的部件:</p> <p>绝缘材料名称、型号:</p> <p>样品放置处的温度: +15℃ ~ +35℃</p> <p>相对湿度: 45% ~ 75%</p> <p>放置的时间: ≥24h</p> <p>灼热丝顶部的温度 (650±10) °C</p> <p>持续时间: ta=30 ± 1s</p> <p>起燃时间: ti (s)</p> <p>火焰熄灭时间: te ≤ ta+30s</p> <p>试验结果: 试验样品如果没有燃烧或灼热。或试验样品的火焰或灼热移开灼热丝之后 30s 内熄灭。当使用规定的包装绢纸的铺底层时, 绢纸不应起燃。</p> <p>注: 850℃ 不适用于安装在空心墙中的外壳的可接近部件, 如覆板、门。</p>	<p>绝缘子: DMC</p> <p>27.7</p> <p>53</p> <p>25</p> <p>965</p> <p>30</p> <p>未起燃</p> <p>符合要求</p>	<p>P</p> <p>P</p> <p>N</p> <p>N</p>

条款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
10.2.4	<p>耐紫外线 (UV) 辐射验证</p> <p>此试验仅适用于用绝缘材料制作的或用金属制作但完全用合成材料包覆的, 用于户外安装的成套设备的外壳和外装部件, 这些部件的代表性样品应进行如下试验:</p> <p>试样材料的名称、型号:</p> <p>根据 ISO 4892-2 中的方法 A (辐射强度 (0.51 ± 0.02) W/(m²·nm), 黑标温度 (65 ± 3) °C, 试验箱温度 (38 ± 3) °C, 相对湿度 (50 ± 10) %, 一个循环周期 (2h): 喷水 18min, 氙灯照射 102min) 进行 UV 试验, 循环 1 试验周期总共 500h, 对于用绝缘材料制成的外壳, 通过验证进行核查, 其绝缘材料的弯曲强度 (依据 GB/T 9341) 和摆锤冲击强度 (ISO179) 至少保留 70%。</p> <p>试验应在符合 GB/T 9341 规定的 6 个标准尺寸的试验样品和符合 ISO179 规定的 6 个标准尺寸的试验样品上进行, 试验样品应在制造外壳的相同条件下制成。</p> <p>对于依据 GB/T 9341 进行的试验, 暴露在 UV 下的样品表面应正面向下, 并在非暴露表面施加压力。</p> <p>对于依据 ISO179 进行的试验, 对于材料, 由于尚未产生裂痕, 所以冲击弯曲强度不能在暴露前确定, 不应损坏超过 3 个暴露试验的样品。</p> <p>结果判别: 由金属材料制成完全用合成材料包覆的外壳, 合成材料的粘附物依据 ISO2409 应至少保留类别 3。</p> <p>经正常视力或没有附加放大设备的矫正视力目测样品应没有可见的裂痕或损坏。</p>		N

条款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#01	
10.2.5	<p>提升</p> <p>成套样品质量: 47 kg/台 (套): 提升结构: 提升方式: 对于规定了提升方法的成套设备用以下试验验证。 将初始制造商允许提升的最大数量的柜架单元、元件和/或砝码装在一起, 并使质量达到最大运输质量的1.25 倍 (1.25 × 47kg=59kg)。将门关闭, 用初始制造商规定的方法, 用指定的提升设施提升。 将成套设备从静止位置垂直平稳地, 无冲击地向上提升大于或等于 1m 高度, 然后, 以相同方法缓缓地放回静止位置。此试验将成套设备提升离开地面不做任何移动悬吊 30min 后再重复两次。 再将成套设备从静止位置垂直平稳地, 无冲击地提升大于或等于 1m, 并水平移动 (10 ± 0.5) m, 然后放回静止位置。按照这个顺序以相同的速度进行三次试验, 每次试验时间在 1min 之内。 结果判定: 试验后, 试验砝码应就位, 成套设备经正常视力或没有附加放大设备的矫正视力目测没有可见的裂痕或永久变形, 其性能也没有受到损害。</p>	<p>布带固定 单台提升</p> <p>59kg 样品提升高度: 1.01m~1.02m 悬吊时间: 30min 试验次数: 3 次</p> <p>样品提升高度: 1.01m~1.02m 平移距离: 10.1m~10.2m 每次试验时间: 59s 试验次数: 3 次</p>	P
10.2.6	<p>机械碰撞试验</p> <p>按正常使用安装时, 对可能遭受机械碰撞的 DBO 的裸露部件, 应核查是否符合此要求。带有覆板或外壳的样品, 如果有, 应如同正常使用一样固定或倚靠刚性支撑架放置。试验应通过 IEC 60068-2-75 中描述的锤击试验仪器进行。例如冲击弹簧锤。</p> <p>户内型: IK05 试样在 -5℃ ± 1K 温度下放置 2h 后, 再进行试验, 每撞击的能量为 0.7J。</p> <p>户外型: IK07 试样在在 -25℃ ± 1K 的温度中放置 2h 后, 再进行试验, 每次撞击的能量为 2J。</p> <p>试样外壳材料描述: 三次撞击应施加在每个可接近的面和门 (如果有) 的不同部位。撞击应均匀分布在受试外壳的面上。任何情况下不应在外壳同一点的周围施加撞击。除非先前的试验没有影响后续试验结果, 则样品可重复使用外, 每个可接近的面应使用新样品。不对敲落孔、符合其他标准的内装组件, 或为使其不受碰撞而置于表面下方凹陷处的其他紧固设施实施撞击。 没有配备敲落孔的电缆入口应打开。如果配备有敲落孔, 则应打开其中的两个。 在实施撞击前, 基座、覆板和类似装置的固定螺钉应用与表 102 规定相等的扭力矩紧固。 试验后, 应目测验证保持规定的 IP 代码和介电性能。可移式覆板仍然能移出和恢复原位, 门能打开和关闭。</p>	<p>#01</p> <p>IK05 -5.3℃ 2h 0.7J 不适用</p> <p>冷轧钢材; 厚: 1.5mm</p> <p>撞击次数: 每个面 3 点, 每个点 1 次; 撞击位置: 箱体上、下面; 左、右侧面; 正面;</p> <p>电缆入口打开;</p> <p>符合要求</p>	P

条款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
10.2.7	<p>标志</p> <p>本试验仅适用于于拟安装于户外的 DBO 模压、冲压、刻字或类似方法制作的标志, 包括带有塑料覆膜的标签, 不用经受本试验。</p> <p>成套设备标志的材质和类型:</p> <p>试验时先手持一块在水中浸泡过的布, 摩擦标志 15s, 再用在石油溶剂油中浸泡过的布摩擦标志 15s。</p> <p>试验后, 经正常视力或没有附加放大设备的矫正视力目测标志, 仍容易辨认。</p>	<p>本产品适用于拟安装于户内的 DBO, 本试验不适用</p>	N

条款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#01	
10.3	<p>成套设备的防护等级</p> <p>按 GB/T 4208 规定的试验方法进行</p> <p>成套设备应达到防护等级 IP44</p> <p>第一位特征数字为: 4</p> <p>用直径为 $\phi 1.0_{0}^{+0.05}$ mm 的试具, 施加 $1.0N \pm 0.1N$ 的力做试验, 试具不能进入壳体, 直径不能通过任何开口。</p> <p>第二位特征数字为: 4</p> <p>使用淋水喷头与垂直方向$\pm 180^\circ$ 范围内淋水, 流量 $10 (1 \pm 5\%) L/min$, 试验持续时间按外壳表面积 $1min/m^2$ (不包括安装面积), 最少 5min。</p> <p>结果判定:</p> <p>进水应对试品无有害影响; 水不积聚在可能导致沿爬电距离引起漏电起痕的绝缘部件上; 水不进入带电部件、绕组; 水不积聚在电缆头附近或进入电缆; 有泄水孔, 进水不积聚, 且能拍出。</p> <p>试后介电性能验证</p> <p>额定绝缘电压: 400V</p> <p>试验地点的环境温度: $^\circ C$</p> <p>试验地点的湿度: %</p> <p>试验地点的大气压: kPa</p> <p>试验电压: V (有效值)</p> <p>施压时间(s): $5^{+2} s$</p> <p>施压部位:</p> <p>a) 所有带电部件与裸露导电部件之间;</p> <p>b) 每个相和连接到裸露导电部件上的所有其他相之间;</p> <p>试验结果: 应无击穿放电</p>	<p>4</p> <p>用 $\phi 1.0mm$ 试具并施加 1N 的力, 对试品外壳各处缝隙进行检验, 试具未能进入。</p> <p>4</p> <p>用淋水喷头与垂直方向 $\pm 180^\circ$ 范围内淋水, 流量 $10.2L/min$, 试验持续时间 5min</p> <p>水不积聚在电缆头附件或进入电缆。</p> <p>27.9</p> <p>52</p> <p>101</p> <p>1.89kV</p> <p>5.0</p> <p>1.89kV</p> <p>1.89kV</p> <p>无击穿放电</p>	P

条款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#01	
10.3	<p>成套设备的防护等级 可接近表面防护等级 IP20C 第一位特征数字为: 2 用直径为 12mm, 长 80mm 的铰接试指并施加 10±1N 的力对试品内操作面板缝隙进行检查, 应与危险部件保持足够的间隙;</p> <p>用直径为 12.5^{+0.20} mm 的球形物体并施加 30±3N 的力对试品内操作面板缝隙进行检查, 不得完全进入外壳;</p> <p>第二位特征数字为: 0 附加字母为: C 用直径为 2.5^{+0.05} mm, 长 100±0.2mm 的试具并施加 3±0.3N 的力对试品内操作面板缝隙进行检查, 应与危险部件保持足够的间隙。</p> <p>试后介电性能验证 额定绝缘电压: V 试验地点的环境温度: °C 试验地点的湿度: % 试验地点的大气压: kPa 试验电压: V ± 3% (有效值) 施压时间(s): 5⁺²₀ s 施压部位: a) 所有带电部件与裸露导电部件之间; b) 每个相和连接到裸露导电部件上的所有其他相之间; 试验结果: 应无击穿放电</p>	<p>用直径为 12mm, 长 80mm 的铰接试指并施加 10N 的力对试品内操作面板缝隙进行检查, 未能进入。</p> <p>用直径为 12.5mm 的钢试球并施加 30N 的力对试品内操作面板缝隙进行检查, 钢试球未完全进入外壳;</p> <p>用直径为 2.5mm, 长 100mm 的试具并施加 3N 的力对试品内操作面板缝隙进行检查, 能够进入, 但与带电体保持足够间隙。</p> <p>不适用</p>	P

条款	检验项目及检验要求		测量或观察结果	判定	
			#01		
10.4	电气间隙和爬电距离			P	
	额定冲击耐受电压(U _{imp}): 4 kV				
	额定绝缘电压(U _i): 400 V				
	污染等级: 2 级				
	材料类别: IIIa				
	试验地点海拔高度: m		10		
	项目: 电气间隙				
	检验部位:				
	相与相之间 ≥ 5.5 mm		9.71		
	不同电压的电路导体之间 ≥ mm				
	带电部件与裸露导电部件之间 ≥ 5.5mm		12.31		
	项目: 爬电距离				
	检验部位:				
	相与相之间 ≥ 6.3 mm		12.16		
	不同电压的电路导体之间 ≥ mm				
	带电部件与裸露导电部件之间 ≥ 6.3 mm		15.62		
			#01		
10.5	电击防护和保护电路完整性			P	
	序号	测试点	允许值 (mΩ)		实测值 (mΩ)
	1	进线保护导体端子与出线保护导体端子之间	≤ 100		1.7
	2	配电板主接地端与前内门门锁之间	≤ 100		17.3
	3	配电板主接地端与前外门门锁之间	≤ 100		17.9
	4	配电板主接地端与主塑料外壳式断路器安装支架之间	≤ 100		8.3
	5	配电板主接地端与交流接触器安装支架之间	≤ 100		6.2
	6	配电板主接地端与热过载继电器安装支架之间	≤ 100		7.3
	7	配电板主接地端与 C1~C12 回路断路器安装支架之间	≤ 100		7.7
	8	配电板主接地端与柜体之间	≤ 100		5.5


条款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#01	
10.6	<p>开关器件和元件的组合</p> <p>1) 固定式部件</p> <p>对固定式部件, 主电路的连接应只能在成套设备断电的情况下进行接线和断开。通常, 使用工具拆卸和安装固定式部件。固定式部件的断开需要全部或部分断开成套设备。</p> <p>为了防止未经许可的操作, 开关器件可通过所提供的措施固定在一个或多个位置上。</p> <p>2) 开关器件和组件的选择</p> <p>装入成套设备中的开关器件和元件应符合相关的国家标准。开关器件和元件应适用于成套设备外形设计(例如: 开启式或封闭式)的特定用途, 适合于它们的额定电压、额定电流、额定频率、使用寿命、接通和分断能力、短路耐受强度等。</p> <p>安装在电路中的器件其额定绝缘电压和额定冲击耐受电压, 应等于或高于此电路规定的相应的值。</p> <p>出线电路应包含拟由一般人员操作、符合下列标准的保护器件, 如 IEC 60898-1、IEC 61008、IEC 61009、IEC 62423 和 IEC 60269-3。</p> <p>当 DBO 装入不符合以上标准的器件时, 进线保护器件的重新闭合, 应需要钥匙或工具。也可采用标签说明此器件重新合闸只能由受过培训的人员或熟练技术人员完成, 此标签应置于进线保护器件的附近。</p> <p>断路器的设计或安装应在非故意行为时不能改变其整定值或刻度值, 包括使用钥匙或工具, 并导致其整定值或刻度值的明显改变。</p> <p>当装入 DBO 中的进线保护器件含有不符合 IEC 60269-3 的带有熔断体的熔断器时, 则在更换熔断体时需要钥匙或工具。</p> <p>3) 开关器件和元件的安装</p> <p>成套设备内的开关器件和元件的安装和布线应依据其制造商所提供的说明, 使其本身的功能不致由于正常工作中出现相互作用, 例如热、开合操作、振动、电磁场而受到损害。对电子成套设备, 可能有必要要把电子信号处理电路进行隔离或屏蔽。如果安装了熔断器, 初始制造商应规定所使用的熔断体的类型和额定数据。</p> <p>4) 可接近性:</p> <p>必须在成套设备内部操作进行调整和复位的器件, 应易于接近。</p> <p>安装在同一支架(安装板、安装框架)上的功能单元及其外接导线端子的布置应使其在安装、布线、维护和更换时易于接近。</p> <p>除非成套设备制造商和用户之间有协议, 地面安装的成套设备的易接近性要求如下:</p> <p>—端子, 不包括保护导体端子, 应位于成套设备的基础面上方至少 0.2m, 并且端子的位置应使电缆易于与其连接。</p> <p>—由操作人员观察的指示仪表应安装在成套设备基</p>	<p>符合要求</p> <p>符合要求</p> <p>符合要求</p> <p>符合要求</p>	P

条款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#01	
10.6	<p>开关器件和元件的组合 础面上方 0.2 m ~ 2.2 m 之间。 一操作器件应安装在易于操作的高度上; 这就是说, 其中心线一般应在成套设备基础面上 0.2 m ~ 2 m 之间。不经常操作的器件, 可以装在高度达 2.2m 处。 一紧急开关器件的操作机构, 在成套设备基础面上 0.8m ~ 1.6m 之间应是易于接近的。</p> <p>5) 挡板 手动开关器件挡板的设计应使开合操作对操作者不产生任何危险。 为了减少更换熔断体时的危险, 应使用相间挡板, 除非熔断器的设计和安装不允许。</p> <p>6) 开关位置的指示和操作方向 应清晰的标识元件和器件的操作位置, 如果操作方向不符合 GB/T 4205, 则应清晰的标识操作方向。</p> <p>7) 指示灯和按钮 除非有相关产品标准的特殊规定, 否则指示灯和按钮的颜色应符合 GB/T 4025。</p>	<p>不适用</p> <p>符合要求</p> <p>符合要求</p> <p>符合要求</p>	P

条款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#01	
10.7	<p>内部电路和连接</p> <p>3) 裸导体和绝缘导体</p> <p>正常的温升、绝缘材料的老化和正常工作时所产生的振动不应造成载流部件的连接有异常变化。尤其应考虑到不同金属材料的热膨胀和电解作用以及所达到的温度对材料耐久性的影响。</p> <p>载流部件之间的连接应保证有足够和持久的接触压力。</p> <p>如果是基于试验进行温升验证，成套设备内部导体及其截面积的选择应由初始制造商负责。如果是依据规则进行温升验证，导体应依据 IEC 60364-5-52 规定的最小截面。成套设备怎样适合本标准的举例在附录 H 的表中给出。除了导体的载流量，导体的选择还取决于：</p> <ul style="list-style-type: none"> — 成套设备可以承受的机械应力； — 导体的敷设和固定方法； — 绝缘类型； — 所连接元件的种类（如符合 IEC 60947 系列的开关设备和控制设备；电子装置或设备）。 <p>关于绝缘的硬导线或软导线：</p> <ul style="list-style-type: none"> — 应至少按照有关电路的额定绝缘电压（见 5.2.3）确定绝缘导线。 — 连接两个端子之间的导线不应有中直接头。例如绞接或焊接。 — 一只带有基本绝缘的导线应防止与不同电位的裸带电部件接触。 — 应防止与带有尖角的导电部件边缘接触。 — 安装于覆板或门上连接电器元件和测量设备的供电导体的安装应使这些覆板和门的移动不会造成导体的机械损伤。 — 在成套设备中对电器元件进行焊接连接时，只有在电器元件已做好预处理和指定类型的导线适合此类型的连接，才是允许的。 — 除上述以外的其他电器元件，电缆焊接片或多股导线的焊接端头不适用于有剧烈振动的状况。在正常工作时有剧烈振动的地方，例如运行的挖掘机和起重机、运行的船上、起吊设备和机车，应对导体的固定予以关注。 — 通常，一个端子上只能连接一根导线，只有在端子是为此用途而设计的情况下才允许将两根或多根导线连接到一个端子上。 <p>被隔离电路间的固态绝缘参数应依据电路的最高额定绝缘电压确定。</p>	符合要求	P

条款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#01	
10.7	<p>内部电路和连接</p> <p>4) 为减少短路的可能性, 对无防护的带电导体的选择和安装应满足: 成套设备内无短路保护器件保护的带电导体, 在整个成套设备内的选择和安装应使其在相间或相与地之间内部短路的可能性极小。按规定选择和安装无保护的带电导体在主母线与对应的 SCPD 间距离不应超过 3m。</p> <p>5) 主电路和辅助电路导体的标识</p> <p>导体的标识方法和内容, 例如利用连接端子上的或在导体本身末端上的排列、颜色或符号, 应由成套设备制造商负责, 并且, 应与接线图和原理图上的标志一致。如果合适, 可以用 IEC 60445 中的方法标识。</p> <p>6) 保护导体 (PE, PEN) 和主电路的中性导体 (N) 的标识</p> <p>用位置和/或标志或颜色应很容易地区别保护导体。如果用颜色标识, 应只能是绿色和黄色 (双色)。绿色和黄色 (双色) 严格地用于保护导体。如果保护导体是绝缘的单芯电缆, 也应采用此种颜色标识, 颜色标记最好贯穿整个长度。</p> <p>主电路的任何中性导体用位置和/或标志或颜色应很容易识别。</p>	<p>符合要求</p> <p>符合要求</p> <p>符合要求</p>	P

条款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#01	
10.8	<p>外接导体端子</p> <p>成套设备制造商应指出端子是适合于连接铜导线, 还是适合连接铝导线, 或者是两者都适合。端子应能与外接导线进行连接(如采用螺钉、连接件等), 并保证维持适合于电器元件和电路的电流额定值和短路强度所需要的接触压力。</p> <p>除非成套设备制造商与用户之间有专门的协议, 端子应能适用于随额定电流而选定的铜导线从最小至最大的截面积(见附录 A)。</p> <p>如果使用铝导线, 其类型、尺寸和导线在端子上的接线方法应遵循成套设备制造商与用户之间的协议。当低压小电流(小于 1A, 且交流电压低于 50V 或直流低于 120V)的电子电路的外部导线必须与成套设备连接时, 表 A.1 不适用。</p> <p>可利用的布线空间使规定材料的外接导线能方便地连接, 而且在多芯电缆的情况下, 能展开芯线。</p> <p>导线不应承受可能降低其正常寿命的应力。</p> <p>除非成套设备制造商与用户之间有其他协议, 否则在带中性导体的三相电路中, 中性导体的端子应允许连接具有以下载流量的铜导线:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 如果相导体的截面积大于 16mm², 则载流量等于相导体载流量的一半, 但最小为 16mm²; — 如果相导体的截面积小于或等于 16mm², 则载流量等于相导体的载流量。 <p>如果需要提供用于进线和出线的中性导体、保护导体和 PEN 导体的连接设施, 它们应安置在相应的相导线端子的附近。电缆入口、盖板等应设计成在电缆正确安装后, 能够达到所规定的防触电措施和防护等级, 这意味着电缆入口方式的选择要适合成套设备制造商规定的使用条件。</p>	符合要求	P

条款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#01	
10.8	<p>外接导体端子</p> <p>外部保护导体的端子应按照 IEC 60445 标志。示例见 IEC 60417 的 5019 号图形符号 。如果外部保护导体准备与带有绿黄颜色清楚标记的内部保护导体连接时, 则不要求此符号。</p> <p>外部保护导体 (PE、PEN) 的端子和连接电缆的金属护套 (铠装管, 铅铠装管等) 应是裸的, 如无其他规定, 应适于连接铜导体。应该为每条电路的出线保护导体设置一个尺寸合适的单独端子。</p> <p>除非成套设备制造商与用户之间有其他协议, 否则保护导体的接线端子应允许连接的铜导线的截面积取决于相导体的截面积。</p> <p>对铝或铝合金的外壳和导体, 应特别注意电腐蚀的危险。用于保证导电部件与外部保护导体的电的连续性而采取的连接措施不得作其他用途。</p> <p>若无其他规定, 对端子的标识应依据标准 IEC 60445。</p> <p>DBO 中性端子数量应不少于为每个需要中性端子的出线电路配备一个端子。这些端子的放置或标识应与其相导体端子具有相同顺序。</p> <p>DBO 应至少具有两个用于电气设备保护联结导体的端子。</p>	符合要求	P
		符合要求	
		不适用	
		符合要求	
		符合要求	

条款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#01	
10.9	介电性能		P
10.9.2	工频耐受电压试验 额定绝缘电压 U_i : 400V 额定频率: 50 Hz 试验地点的环境温度: °C 试验地点的湿度: (%) 试验地点的大气压: (kpa) 试验电压: $(1.89 \pm 3\%)$ kV 施压时间: $5 \begin{smallmatrix} +2 \\ 0 \end{smallmatrix} s$ 施压部位: a) 主电路的所有带电部分 (包括连接到主电路上的控制电路和辅助电路) 连接在一起与外露可导电部分之间; b) 主电路不同电位的每个带电部分和不同电位其他带电部分与连接在一起的外露导电部分之间; c) 通常: 不连接主电路的每条控制电路和辅助电路与 — 主电路 — 其他电路 — 外露可导电部分 d) 带电部分和用金属箔包裹的整个绝缘手柄之间; $(1.5 \times 1.89 \text{ kV})$ e) 带电部分和用金属箔包裹的整个绝缘外壳之间; $(1.5 \times \quad V) \pm 3\% = \quad V \pm 3\%$ 在此测试期间, 框架不应接地或连接到其它电路。 试验结果: 在试验过程中过流继电器不应动作, 且不应有击穿放电。	28.3 55 101 1.89 5.0 1.89 kV 1.89 kV 不适用 2.84 kV 不适用 符合要求 无击穿放电	P P

条款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#01	
10.9.3	冲击耐受电压 过电压类别: III 试验地点的环境温度: °C 试验地点的湿度: (%) 试验地点的大气压: (kpa) 试验地点海拔高度: m	28.3 55 101 10	P
10.9.3.2	冲击耐受电压试验 (如选择) 试验电压波形: 1.2μs±30%/50μs±20% 主电路试验电压: (4.8 ± 3%) kV 辅助电路试验电压: kV 间隔时间: ≥ 1s 试验次数: 每个极性施加 5 次 施压部位: a) 主电路的所有带电部分 (包括连接到主电路上的控制电路和辅助电路) 连接在一起与外露可导电部分之间; b) 主电路不同电位的每个带电部分和不同电位其他带电部分与连接在一起的外露导电部分之间; c) 通常不连接主电路的每个控制电路和辅助电路与 —主电路 —其他电路 —外露可导电部分 试验结果: 在试验过程中不应有击穿放电。	4.80 5.0 5 4.80 kV~4.88 kV 4.80 kV~4.88 kV 不适用 无击穿放电	P

条款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
10.9.3.3	<p>可选择的工频电压试验 (如选择)</p> <p>试验电压波形: 正弦波形, 频率在 45Hz ~ 65Hz</p> <p>主电路试验电压: kV</p> <p>辅助电路试验电压: kV</p> <p>持续时间: ≥15ms</p> <p>试验次数: 每个极性施加 1 次</p> <p>施压部位:</p> <p>a) 主电路的所有带电部分 (包括连接到主电路上的控制电路和辅助电路) 连接在一起与外露可导电部分之间;</p> <p>b) 主电路不同电位的每个带电部分和不同电位其他带电部分与连接在一起的外露导电部分之间;</p> <p>c)通常不连接主电路的每个控制电路和辅助电路与</p> <ul style="list-style-type: none"> —主电路 —其他电路 —外露导电部分 <p>试验结果:</p> <p>在试验过程中过流继电器不应动作, 不应有击穿放电。</p>		N
10.9.3.4	<p>可选择的直流电压试验 (如选择)</p> <p>主电路试验电压: kV</p> <p>辅助电路试验电压: kV</p> <p>持续时间: 15ms ~ 100ms</p> <p>试验次数: 每个极性施加 1 次</p> <p>冲击耐受电压示波图编号:</p> <p>施压部位:</p> <p>a) 主电路的所有带电部分 (包括连接到主电路上的控制电路和辅助电路) 连接在一起与外露可导电部分之间;</p> <p>b) 主电路不同电位的每个带电部分和不同电位其他带电部分与连接在一起的外露导电部分之间;</p> <p>c)通常不连接主电路的每个控制电路和辅助电路与</p> <ul style="list-style-type: none"> —主电路 —其他电路 —外露导电部分 <p>试验结果:</p> <p>在试验过程中过流继电器不应动作, 不应有击穿放电。</p>		N

条款	检验项目及检验要求		测量或观察结果				判定
			#01				
10.10 温升方法 a	温升极限的验证: 分散系数 RDF: 1.0 ; 环境温度: +10 ~ +40 °C 整个成套设备的验证 主回路编号: 试验电流: 主母线 250 (A) 连接导体: 截面 120 mm ² , 长度不小于 2 m 回路编号: C1~C2 回路 试验电流: 分回路 60 (A) 连接导体: 截面 16 mm ² , 长度不小于 1 m 回路编号: C3 回路 试验电流: 分回路 40 (A) 连接导体: 截面 10 mm ² , 长度不小于 1 m 回路编号: C4~C6 回路 试验电流: 分回路 40 (A) 连接导体: 截面 10 mm ² , 长度不小于 1 m 回路编号: C7~C12 回路 试验电流: 分回路 25 (A) 连接导体: 截面 4.0 mm ² , 长度不小于 1 m 温升测试点见试验示意图 温升通电时间		27.4 251 截面 120 mm ² , 长 2.5 m 60.3/60.2 截面 16 mm ² , 长 2.5 m 40.3 截面 10 mm ² , 长 2.5 m 40.2/40.1/40.3 截面 10 mm ² , 长 2.5 m 25.3/25.2/25.2/25.2/25.3/25.3 截面 4.0 mm ² , 长 2.5 m 见 1CZ222474-S-WS 14:20~18:30				P
代号	测试点	允许温升 (K)	A 相 (K)	B 相 (K)	C 相 (K)	N (K)	
a1	电源进线端	≤ 70	42.6	43.5	41.3	不适用	
a2	主塑料外壳式断路器进线端	≤ 70	50.3	52.8	51.3	不适用	
a3	主塑料外壳式断路器出线端	≤ 70	53.9	54.5	52.9	不适用	
a4	汇流排端子	≤ 70	42.3	44.1	41.4	不适用	
a5	C2 回路塑料外壳式断路器进线端	≤ 70	50.3	52.7	51.9	不适用	
a6	C2 回路塑料外壳式断路器出线端	≤ 70	51.2	53.3	52.4	不适用	
a7	C3 回路小型断路器进线端	≤ 60	49.5	49.7	48.5	不适用	
a8	C3 回路小型断路器出线端	≤ 60	50.7	53.3	48.7	不适用	
a9	C3 回路交流接触器进线端	≤ 65	44.6	46.9	45.7	不适用	
a10	C3 回路交流接触器出线端	≤ 65	43.5	47.2	44.3	不适用	
a11	C3 回路热过载继电器进线端	≤ 65	41.9	42.4	42.3	不适用	
a12	C3 回路热过载继电器出线端	≤ 65	42.9	42.3	43.6	不适用	
a13	C4 回路小型断路器进线端	≤ 60	50.9	不适用	不适用	不适用	
a14	C4 回路小型断路器出线端	≤ 60	49.5	不适用	不适用	不适用	
a15	C7 回路小型断路器进线端	≤ 60	51.6	不适用	不适用	不适用	
a16	C7 回路小型断路器出线端	≤ 60	52.3	不适用	不适用	不适用	
a17	C12 回路剩余电流动作断路器进线端	≤ 65	不适用	不适用	52.4	52.4	
a18	C12 回路剩余电流动作断路器出线端	≤ 65	不适用	不适用	49.9	48.6	
a19	N 母线连接点	≤ 70	不适用	不适用	不适用	19.2	
	主塑料外壳式断路器操作手柄	≤ 25	17.1				
	C2 回路塑料外壳式断路器操作手柄	≤ 25	16.3				
	C3 回路小型断路器操作手柄	≤ 25	16.3				
	C4 回路小型断路器操作手柄	≤ 25	15.5				
	C7 回路小型断路器操作手柄	≤ 25	15.4				
	C12 回路剩余电流动作断路器操作手柄	≤ 25	14.6				
	外壳覆板	≤ 30	8.4				

条款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#01	
10.10 温升方法 a	温升极限的验证: 分散系数 RDF: 1.0 ;		P
	主母线周围空气温度 °C	37.8	
	配电母线周围空气温度 °C	不适用	
	主开关进出线周围空气温度 °C	37.3	
	熔断器压降: (V)	不适用	
	熔断器功耗: (W)	不适用	

条款	检验项目及检验要求		测量或观察结果				判定	
10.10 温升方法 b	温升极限的验证: 分散系数 RDF: ; 环境温度: +10 ~ +40 °C 分别验证各功能单元和整个成套设备 主回路编号: 试验电流: 主母线 (kA) 连接导体: 截面 mm ² , 长度不小于 m 试验 1: 功能单元编号: 试验电流: 分回路 (A) 连接导体: 截面 mm ² , 长度不小于 m 试验 2: 功能单元编号: 试验电流: 分回路 (A) 连接导体: 截面 mm ² , 长度不小于 m 试验 3: 功能单元编号: 试验电流: 分回路 (A) 连接导体: 截面 mm ² , 长度不小于 m 试验 4: 功能单元编号: 试验电流: 分回路 (A) 连接导体: 截面 mm ² , 长度不小于 m 温升测试点见试验示意图 温升通电时间		截面	mm ² , 长	m		N	
	代号	测试点	允许温升 (K)	A相 (K)	B相 (K)	C相 (K)		N (K)
	a1							
	a2							
	a3							
	a4							
	a5							
	a6							
	a7							
	a8							
	a9							
	a10							
	a11							
	a12							
	a13							
	a14							
	a15							
	a16							
	绝缘手柄							
	外壳							
主母线周围空气温度 °C								
配电母线周围空气温度 °C								
主开关进出线周围空气温度 °C								
熔断器压降: (V)								
熔断器功耗: (W)								

条款	检验项目及检验要求			测量或观察结果				判定	
10.10 温升方法 c	温升极限的验证: 分散系数 RDF: ; 环境温度: +10 ~ +40 °C 分别验证各功能单元, 主母线, 配电母线和整个成套设备 主回路编号: 试验电流: 主母线 (kA) 连接导体: 截面 mm ² , 长度不小于 m 试验 1: 功能单元编号: 试验电流: 分回路 (A) 连接导体: 截面 mm ² , 长度不小于 m 试验 2: 功能单元编号: 试验电流: 分回路 (A) 连接导体: 截面 mm ² , 长度不小于 m 试验 3: 功能单元编号: 试验电流: 分回路 (A) 连接导体: 截面 mm ² , 长度不小于 m 试验 4: 功能单元编号: 试验电流: 分回路 (A) 连接导体: 截面 mm ² , 长度不小于 m 温升测试点见试验示意图 温升通电时间			截面	mm ² , 长	m			N
	截面	mm ² , 长	m	截面	mm ² , 长	m			
	代号	测试点	允许温升 (K)	A 相 (K)	B 相 (K)	C 相 (K)	N (K)		
	a1								
	a2								
	a3								
	a4								
	a5								
	a6								
	a7								
	a8								
	a9								
	a10								
	a11								
	a12								
	a13								
	a14								
	a15								
	a16								
	绝缘手柄								
外壳									
主母线周围空气温度 °C									
配电母线周围空气温度 °C									
主开关进出线周围空气温度 °C									
熔断器压降: (V)									
熔断器功耗: (W)									

条款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
10.11	<p>短路耐受强度</p> <p>主母线短路耐受强度验证</p> <p>试验电压: $1.05 \times \text{ }^{+5\%} \text{ V}$</p> <p>试验电流(有效值/峰值): / $\text{ }^{+5\%} \text{ kA}$ /</p> <p>$\cos\phi$: -0.05</p> <p>持续时间: 1s</p> <p>I^2t: ($\times 10^6$) $\text{ A}^2\text{s}$</p> <p>短路点示意图编号:</p> <p>预期电流示波图编号:</p> <p>试验示波图编号:</p> <p>中性母线短路耐受强度验证</p> <p>试验电压: $1.05 \times / \sqrt{3} \text{ }^{+5\%} \text{ V}$</p> <p>试验电流(有效值/峰值): / $\text{ }^{+5\%} \text{ kA}$ /</p> <p>$\cos\phi$: -0.05</p> <p>持续时间: 1s</p> <p>I^2t: ($\times 10^6$) $\text{ A}^2\text{s}$</p> <p>短路点示意图编号:</p> <p>预期电流示波图编号:</p> <p>试验示波图编号:</p> <p>试验结果:</p> <p>a) 试验后, 如电气间隙、爬电距离仍符合 8.3 的规定, 则母线和导体所出现变形是可以接受的。此时对电气间隙和爬电距离有疑问, 应进行测量;</p> <p>b) 绝缘性能满足相关成套设备标准的要求, 母线绝缘件、支撑件或电缆固定件不能分成两块或多块, 且在支撑件的任何表面不能出现裂缝;</p> <p>c) 导线的连接部件不应松动, 导线不应从输出端上脱落;</p> <p>d) 成套设备的母线或结构的变形使其正常使用受到损害, 应视为失效;</p> <p>e) 成套设备的母线或结构的任何变形使可移式部件正常插入或移出受到损害, 应视为失效;</p> <p>f) 由于短路引起的外壳或内部隔板、挡板和屏障的变形是允许, 只要没有明显的削弱其防护等级, 电气间隙或爬电距离没有减小到小于 8.3 规定的值以下;</p> <p>g) 检测故障电流的熔体不应熔断;</p> <p>如有疑问, 则应检查装入成套设备内的元器件是否符合有关规范。</p>		<p>N</p> <p>N</p> <p>N</p>

条款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
	功能单元短路耐受强度验证 (主开关) 试验电压: $1.05 \times \text{ }^{+5\%} \text{ V}$ 试验电流 (有效值): $\text{ }^{+5\%} \text{ kA}$ $\cos\phi$: -0.05 I^2t : $\text{ A}^2\text{s}$ 故障电流检测熔体: 铜丝 $\Phi 0.8\text{mm}$, $L \geq 50\text{mm}$ 试验次数: 1次 短路点示意图编号: 预期电流示波图编号: 试验示波图编号:		N
	功能单元短路耐受强度验证 () 试验电压: $1.05 \times \text{ }^{+5\%} \text{ V}$ 试验电流 (有效值): $\text{ }^{+5\%} \text{ kA}$ $\cos\phi$: -0.05 I^2t : $\text{ A}^2\text{s}$ 故障电流检测熔体: 铜丝 $\Phi 0.8\text{mm}$, $L \geq 50\text{mm}$ 试验次数: 1次 短路点示意图编号: 预期电流示波图编号: 试验示波图编号:		N
	功能单元短路耐受强度验证 () 试验电压: $1.05 \times \text{ }^{+5\%} \text{ V}$ 试验电流 (有效值): $\text{ }^{+5\%} \text{ kA}$ $\cos\phi$: -0.05 I^2t : $\text{ A}^2\text{s}$ 故障电流检测熔体: 铜丝 $\Phi 0.8\text{mm}$, $L \geq 50\text{mm}$ 试验次数: 1次 短路点示意图编号: 预期电流示波图编号: 试验示波图编号: 试验示波图编号:		N

条款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
	<p>试验结果：</p> <p>a) 试验后，如电气间隙、爬电距离仍符合 8.3 的规定，则母线和导体所出现变形是可以接受的。此时对电气间隙和爬电距离有疑问，应进行测量；</p> <p>b) 绝缘性能满足相关成套设备标准的要求，母线绝缘件、支撑件或电缆固定件不能分成两块或多块，且在支撑件的任何表面不能出现裂缝；</p> <p>c) 导线的连接部件不应松动，导线不应从输出端子上脱落；</p> <p>d) 成套设备的母线或结构的变形使其正常使用受到损害，应视为失效；</p> <p>e) 成套设备的母线或结构的任何变形使可移动式部件正常插入或移出受到损害，应视为失效；</p> <p>f) 由于短路引起的外壳或内部隔板、挡板和屏障的变形是允许，只要没有明显的削弱其防护等级，电气间隙或爬电距离没有减小到小于 8.3 规定的值以下；</p> <p>g) 检测故障电流的熔体不应熔断；</p> <p>如有疑问，则应检查装入成套设备内的元器件是否符合有关规范。</p> <p>h) 在 10.11.5.3 的包含短路保护电器的试验后，被试设备应能承受 10.9.2 的介电试验。“试验后”的电压值在为相关短路保护电器标准规定的短路试后电压值。</p> <p>试验部位如下：</p> <p>① 在成套设备所有带电部件与外露可导电部件之间，和</p> <p>② 在每一极与被连接到成套设备外露可导电部分的所有其它极之间。</p> <p>进行①②试验时应更换熔断器并闭合开关器件。</p>		N

A. C. W. N. H. 3411

条款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
	<p>保护导体短路强度验证 ()</p> <p>试验电压: $1.05 \times \frac{1}{\sqrt{3}}^{+5\%} V$</p> <p>试验电流 (有效值): $^{+5\%} kA$</p> <p>$\cos\varphi$: -0.05</p> <p>I^2t: A^2s</p> <p>短路点示意图编号:</p> <p>预期电流示波图编号:</p> <p>试验示波图编号:</p> <p>保护导体短路强度验证 ()</p> <p>试验电压: $1.05 \times \frac{1}{\sqrt{3}}^{+5\%} V$</p> <p>试验电流 (有效值): $^{+5\%} kA$</p> <p>$\cos\varphi$: -0.05</p> <p>I^2t: A^2s</p> <p>短路点示意图编号:</p> <p>预期电流示波图编号:</p> <p>试验示波图编号:</p> <p>试验结果:</p> <p>a) 保护导体的连续性不应遭受破坏;</p> <p>b) 由于短路引起的外壳或内部隔板、挡板和屏障的变形是允许的, 只要没有明显的削弱其防护等级, 电气间隙或爬电距离没有减小到小于标准 8.3 中规定的值以下。</p> <p>短路耐受强度后介电强度试验</p> <p>额定绝缘电压: V</p> <p>试验地点的环境温度: °C</p> <p>试验地点的湿度: %</p> <p>试验地点的大气压: kPa</p> <p>试验电压: $2U_e$ (不小于 1000V)</p> <p>施压时间: $5_0^{+2} s$</p> <p>施压部位:</p> <p>a) 在所有带电部件与成套设备的框架之间;</p> <p>b) 在每一极和与成套设备的框架连接的所有其他极之间。</p>		<p>N</p> <p>N</p>

条款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
	<p>电快速瞬变脉冲群试验 试验方法参见 GB/T 17626.4 试验条件: 1, 电源端口: $\pm 2\text{kV}$ 重复频率: (kHz) 脉冲极性/幅值: 注入部位: 施加时间: 1min 试验条件: 2, 信号端口包括辅助电路和功能接地: $\pm 1\text{kV}$ 重复频率: (kHz) 脉冲极性/幅值: 注入部位: 施加时间: 1min 验收准则: B 1.一般性能: 可自恢复的性能暂时降低或丧失 2.电源电路和辅助电路的运行: 可自恢复的性能暂时降低或丧失 3.显示和控制板的运行: 短暂的可视变化或信息丢失, 发光二极管非正常发光 4.信息处理和检测功能: 暂时的通信故障, 可能造成内部和外部设备出错 1.2/50μs 和 8/20μs 浪涌抗扰度试验 试验方法参见 GB/T 17626.5 试验水平: 1、电源端口 (线对地) $\pm 2\text{kV}$; 2、电源端口 (线对线) $\pm 1\text{kV}$ 3、电源端口 (线对线) $\pm 1\text{kV}$ 验收准则: B 1.一般性能: 可自恢复的性能暂时降低或丧失 2.电源电路和辅助电路的运行: 可自恢复的性能暂时降低或丧失 3.显示和控制板的运行: 短暂的可视变化或信息丢失, 发光二极管非正常发光 4.信息处理和检测功能: 暂时的通信故障, 可能造成内部和外部设备出错</p>		N

条款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
	<p>射频传导抗扰度试验 试验方法参见 GB/T 17626.6 试验条件: 电源端口, 信号端口和功能接地 10V 频率范围: (MHz) 注入部位: 验收准则: A 1.一般性能: 工作特性无明显变化理想的运行 2.电源电路和辅助电路的运行: 无有缺点的运行 3.显示和控制板的运行: 目测显示信息无变化, 仅发光二极管有轻微的亮度变化或轻微的字符移动 4.信息处理和检测功能: 与外部设备的通信和数据交换未受影响</p> <p>工频磁场抗扰度试验 试验方法参见 GB/T 17626.8 试验条件: 30A/m 在外壳端口 验收准则: A 1.一般性能: 工作特性无明显变化理想的运行 2.电源电路和辅助电路的运行: 无有缺点的运行 3.显示和控制板的运行: 目测显示信息无变化, 仅发光二极管有轻微的亮度变化或轻微的字符移动 4.信息处理和检测功能: 与外部设备的通信和数据交换未受影响</p>		<p>N</p> <p>N</p>

条款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
	<p>电压暂降和短时中断抗扰度试验 试验方法参见 GB/T 17626.11</p> <p>1、0.5 个周期下降 30% 验收准则: B</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.一般性能: 可自恢复的性能暂时降低或丧失 2.电源电路和辅助电路的运行: 可自恢复的性能暂时降低或丧失 3.显示和控制板的运行: 短暂的可视变化或信息丢失, 发光二极管非正常发光 4.信息处理和检测功能: 暂时的通信故障, 可能造成内部和外部设备出错 <p>2、5 和 50 个周期下降 60% 验收准则: C</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.一般性能: 性能暂时降低或丧失, 需要操作者干预或系统复位 2.电源电路和辅助电路的运行: 性能暂时降低或丧失, 需要操作者干预或系统复位 3.显示和控制板的运行: 停机或持久丢失; 错误的信息和/或非法操作模式, 它应被显示或应提供指示, 不能自行恢复 4.信息处理和检测功能: 错误的处理信息; 数据和/或非法操作模式; 通信出错; 不能自行恢复 <p>3、250 周期下降 95% 验收准则: C</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.一般性能: 性能暂时降低或丧失, 需要操作者干预或系统复位 2.电源电路和辅助电路的运行: 性能暂时降低或丧失, 需要操作者干预或系统复位 3.显示和控制板的运行: 停机或持久丢失; 错误的信息和/或非法操作模式, 它应被显示或应提供指示, 不能自行恢复 4.信息处理和检测功能: 错误的处理信息; 数据和/或非法操作模式; 通信出错; 不能自行恢复 		N

条款	检验项目及检验要求				测量或观察结果			判定
					最大骚扰电 平频率 (MHz)	骚扰电平准峰 值[dB(μV/m)] 实测值		
发射试验								
发射 种类	频率范围 MHz	极限值	参考 标准	最大骚扰电 平频率 (MHz)	骚扰电平准峰 值[dB(μV/m)] 实测值			N
辐射式 发射	30 ~ 230 (1)	50dB(μV/m) 准峰 值, 在 3m 处测量	A类环境的 发射限值 应符合 GB/T 17799.4 中 的表 1、表 2					
	230 ~ 1000 (1)	57dB(μV/m) 准峰 值, 在 3m 处测量						
试验示波图编号:								
发射 种类	频率范围 MHz	极限值	参考 标准	最大骚扰电 平频率 (MHz)	骚扰电平准峰值 [dB(μV)] 实测值			
传导式 发射	0.15 ~ 0.5	79dB(μV)准峰值, 66 dB(μV) 平均值	A类环境的 发射限值 应符合 GB/T 17799.4 中 的表 1、表 2		准峰值	平均值		
	0.5 ~ 30	73dB(μV)准峰值, 60 dB(μV) 平均值						
试验示波图编号:								
1) 在频率范围转折处应采用较低的限值。 试验结果:								




条款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#01	
10.13	<p>机械操作</p> <p>1.对于依据相关产品标准进行过型式试验的成套设备的这些器件(例如抽出式断路器),只要在安装时机械操作部件无损坏,则不必对这些器件进行此验证试验。</p> <p>2.对需要作此试验的部件,在成套设备安装好之后,应验证机构操作是否良好,操作循环的次数为50次。</p> <p>3.应检查与这些动作相关的机械联锁机构的工作,如果元器件、联锁机构、规定的防护等级等的工作状态未受损伤,而且所要求的操作力与试验前一样,则认为通过了此项试验。</p> <p>试后结果: 联锁机构试后操作良好,未受损伤。</p>	<p>塑料外壳式断路器、小型断路器、剩余电流动作断路器已依据相关标准进行过型式试验,且安装时机械操作部件无损坏,无需进行该项目的试验。</p> <p>符合要求</p> <p>符合要求</p> <p>符合要求</p>	P



条款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		试验示意图	

母排绝缘支撑件及绝缘夹板的安装布置图:

绝缘件示意图	示意图编号: 1CZ222474-S-JY
--------	-----------------------



N 母线绝缘子 2 个

产品名称: 绝缘子 规格: $\phi 30\text{mm} \times 30\text{mm}$ 材质: DMC



试验部位: B-A、C、N、框架; 正极性; 5次				
	试验次数	UP(kV)	T1(μs)	T2(μs)
	1	4.88	1.23	51.93
	2	4.88	1.23	51.14
	3	4.80	1.29	51.50
	4	4.84	1.14	51.79
5	4.84	1.30	50.16	
试验部位: B-A、C、N、框架; 负极性; 5次				
	试验次数	UP(kV)	T1(μs)	T2(μs)
	1	-4.80	1.26	51.73
	2	-4.88	1.24	50.65
	3	-4.88	1.16	50.45
	4	-4.84	1.28	50.88
5	-4.84	1.25	50.26	
试验部位: C-A、B、N、框架; 正极性; 5次				
	试验次数	UP(kV)	T1(μs)	T2(μs)
	1	4.88	1.10	51.76
	2	4.88	1.19	50.44
	3	4.84	1.23	50.28
	4	4.84	1.20	51.84
5	4.84	1.29	50.75	
试验部位: C-A、B、N、框架; 负极性; 5次				
	试验次数	UP(kV)	T1(μs)	T2(μs)
	1	-4.84	1.12	50.41
	2	-4.88	1.20	51.76
	3	-4.88	1.25	50.38
	4	-4.80	1.25	50.54
5	-4.88	1.14	51.65	

试验仪器设备清单

序号	名称	型号	编号	校准有效期至	本次使用 (√)
1	温湿度数据记录器	DT-172	SB-I-C027	2022-09-07	√
2	温湿度数据记录器	DT-172	SB-I-C028	2022-09-07	√
3	电子秒表	DT480	SB-I-D004	2022-09-06	√
4	刻度放大镜	PEAK2016-L	SB-I-E004	2022-09-07	
5	数显卡尺	1108-200C	SB-I-E006	2022-09-07	√
6	钢卷尺	GW-5A65E	SB-I-E007	2023-04-06	√
7	0.7J 弹簧冲击锤	ACT-10370	SB-I-F007	2022-09-07	√
8	电子吊秤	OCS-SL-3	SB-I-F014	2023-03-30	√
9	数显式推拉力计	SH-500	SB-I-F024	2023-04-06	√
10	电子天平	DNB2202	SB-I-F026	2023-04-06	
11	空盒气压表	DYM3	SB-I-G001	2023-03-30	√
12	浮子流量计	/	SB-I-H001	2023-01-16	√
13	灼热丝试验仪	GWH-A	SB-I-S010	2022-09-01	√
14	扭矩扳子	QL12N	SB-I-S011	2022-09-07	√
15	扭矩扳子	QL25N	SB-I-S012	2022-09-07	√
16	湿热试验箱	RS-110A	SB-I-S015	2022-09-07	√
17	扭矩螺丝刀	NQ-2	SB-I-S021	2022-09-07	
18	扭矩螺丝刀	NQ-4	SB-I-S022	2022-09-07	√
19	数据采集/开关单元	DAQ970A	SB-I-S129	2023-03-13	
20	冲击电压试验仪	GC-30MT	SB-I-V019	2023-04-06	√
21	走入式高低温试验箱	GD-V180M40P60	SB-I-S060	2022-09-07	√
22	走入式高低温试验箱	GD-V80M60P100	SB-I-S061	2022-09-07	
23	温升测试系统	IN-48	SB-I-S069	2022-09-01	√
24	接地电阻测试仪	VG2678A	SB-I-S076	2022-09-07	√
25	数据采集/开关单元	34972A	SB-I-S077	2022-09-07	√
26	数据采集/开关单元	34972A	SB-I-S078	2022-09-07	√
27	数据采集/开关单元	34972A	SB-I-S079	2022-09-07	
28	手持式淋雨喷头	DMS-IPX34S	SB-I-S087	2022-09-07	√
29	电气安全性能综合分析仪	AN9636HSG	SB-I-S092	2023-04-06	√
30	IP2X 试验探棒	CX-T2B	SB-I-S100	2022-09-07	√
31	IP3X 试验探棒	CX-T3C	SB-I-S101	2022-09-07	√
32	IP4X 试验探棒	CX-T4D	SB-I-S102	2022-09-07	√
33	IP20C 试验探棒	CX-12.5	SB-I-S103	2022-09-07	√
34	盐雾试验机	YWX/Q-150	SB-XII-S006	2023-08-31	√
	(以下空白)				

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效；

未经许可本报告不得部分复制；

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构：浙江省机电产品质量检测所有限公司

地 址：浙江省杭州市滨江区庙后王路 125 号

邮政编码：310051

电 话：0571-88023690

传 真：0571-88281776

E-mail: ztmebj@163.com

